

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Graniczna 79, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4444433; fax. /33/4444422;

e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.903.2.13.2024

Cieszyn, 20.02.2024 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody „Karolinka”**

ul. Leopolda Staffa, 43-410 Kończyce Małe

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**

data poboru próbki wody: **08.02.2024 r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/14064/02/2024 z dnia 14.02.2024 r.**

ID próbki 065025/02/2024

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie parametrów grupy B.

Badania przeprowadzono w **SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność, barwa, smak, zapach, OWO (ogólny węgiel organiczny) oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNY
PIOTR PRZEWDZINIO