

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/ 4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.9020.1.15.1.2023

Cieszyn, 31.03.2023 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe**

ul. Staffa, 43-410 Kończyce Małe

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**

data poboru próbki wody: **29.03.2023 r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/36441/03/2023 z dnia 31.03.2023 r.**

ID próbki 117255/03/2023

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczanej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach rekontroli wewnętrznej*, w zakresie parametru: bakterie grupy coli.

Badania przeprowadzono w **SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanym zakresie próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Cieszynie
mgr Aleksandra Swoboda-Waniolka
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/ 4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiS.9020.1.15.1.2023

Cieszyn, 31.03.2023 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przychodnia Lekarska, Kończyce Małe**
ul. Kasztelańska 2a, 43-410 Zebrzydowice

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**

data poboru próbki wody: **29.03.2023 r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/36442/03/2023 z dnia 31.03.2023 r.,**
nr laboratoryjny próbki 117256/03/2023

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczanej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach rekontroli wewnętrznej*, w zakresie parametru: bakterie grupy coli.

Badania przeprowadzono w **SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanym zakresie próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Cieszynie
Aleksandra Swoboda-Waniolka
mgr Aleksandra Swoboda-Waniolka
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego